



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001878-24  
*Registered in the Register*

Термін дії з 28 червня 2024 до 27 червня 2025  
*Valid from / valid until*

Продукція Вентилятор осьовий для видалення газів типу AF-DU  
*Product*

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам  
*Complies with the requirements*

п. 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 «Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення» (EN 12101-3:2015, IDT), п. 1.3.2 ТУ У 28.2-39358968-018:2017 «Вентилятори осьові типу AF-DU. Технічні умови» щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (дим) з температурою 600°C протягом 120 хвилин. Клас вогнестійкості F<sub>600</sub>(120) згідно з ДСТУ EN 12101-3:2017

Виробник продукції ТОВ «ССК ТМ»  
*Manufacturer of the product* адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,  
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано ТОВ «ССК ТМ»  
*Certificate issued* адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,  
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація Вентилятор осьовий для видалення газів типу AF-DU, що виробляється серійно  
*Additional information* з 28.06.2024 до 27.06.2025 згідно ТУ У 28.2-39358968-018:2017. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Державний центр сертифікації ДСНС України,  
*Certificate issued by the conformity assessment body* 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 23.05.2018 № 7/СВД-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»  
*On the basis of* (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 20.06.2024 № 11695с3, Рішення від 28.06.2024 № 11695с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 301958

Заступник директора центру –  
начальник відділу



Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34