



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001880-24
Registered in the Register

Термін дії з 28 червня 2024 до 27 червня 2025
Valid from / valid until

Продукція Клапан димовий типу GMK-DU
Product

код УКТ ЗЕД

28.14.13-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам *Complies with the requirements* п. 6.2 ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги", п. 3.19 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування», п. 1.2.1 ТУ У 28.1-39358968-022:2018 «Клапани димові типу GMK-DU» зі зміною № 1 щодо класу (межі) вогнестійкості Е 180 за температури димових газів 600°C у режимі димовидалення

Виробник продукції *Manufacturer of the product* ТОВ «ССК ТМ»
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано *Certificate issued* ТОВ «ССК ТМ»
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація *Additional information* Клапан димовий типу GMK-DU, що виробляється серійно з 28.06.2024 до 27.06.2025 згідно ТУ У 28.1-39358968-022:2018 зі зміною № 1. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності *Certificate issued by the conformity assessment body* Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі *On the basis of* Протокол сертифікаційних випробувань від 21.08.2018 № 10/СК-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 20.06.2024 № 11697с3, рішення від 28.06.2024 № 11697с3, Рішення від 28.06.2024 № 11697с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник директора центру –

Начальник відділу

Керівник

Юрій ВОЛОДЬКО



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301960