



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001879-24
Registered in the Register

Термін дії з 28 червня 2024 до 27 червня 2025
Valid from / valid until

Продукція Люки димовидалення типу К (покрівельний) та W (стіновий)
Product

код УКТ ЗЕД

28.14.13

код ДКЛП

Відповідає вимогам пп. 7.1.1, 7.1.2, 7.2 – 7.5 ДСТУ EN 12101-2:2012 «Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення» (EN 12101-2:2003, IDT), п. 1.2.1 ТУ У 28.1-39358968-017:2017 «Люки димовидалення та зенітні ліхтарі. Технічні умови» зі зміною № 1 щодо: експлуатаційної надійності (клас – Re 1000), функціонування під дією снігового навантаження (клас – SL 1000), функціонування за низької температури навколишнього середовища (клас – T (-25)), функціонування під дією вітрового навантаження (клас – WL 1500), термостійкості (клас – В 600)
Complies with the requirements

Виробник продукції ТОВ «ССК ТМ»
Manufacturer of the product адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано ТОВ «ССК ТМ»
Certificate issued адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація Люки димовидалення типу К (покрівельний) та W (стіновий), що виробляються серійно з 28.06.2024 до 27.06.2025 згідно ТУ У 28.1-39358968-017:2017 зі зміною № 1. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua
Certificate issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколи сертифікаційних випробувань від 31.08.2018 № 076-214-18, від 12.10.2018 № 081-214-18 випробувальної служби УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» (атестат акредитації від 01.06.2017 № 2Н635), від 27.07.2018 № 6/СК-18, від 03.10.2018 № 7/СК-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 20.06.2024 № 11696с3 Державного центру сертифікації ДСНС України
On the basis of

Заступник директора центру –
начальник відділу

* Керівник

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301959

