



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001877-24

Термін дії з 28 червня 2024 до 27 червня 2025
Valid from / valid until

Продукція Вентилятори струминні типу JF-DU та RJF-DU
Product

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 «Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення» (EN 12101-3:2015, IDT), п. 1.3.1 ТУ У 28.2-39358968-023:2018 «Вентилятори струминні JF-DU та RJF-DU. Технічні умови» щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (диму) з температурою 300°C протягом 120 хвилин. Клас вогнестійкості F_{xx}(120) згідно з ДСТУ EN 12101-3:2017

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «ССК ТМ»
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ССК ТМ»
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація
Additional information

Вентилятори струминні типу JF-DU та RJF-DU, що виробляються серійно з 28.06.2024 до 27.06.2025 згідно ТУ У 28.2-39358968-023:2018. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 14.02.2019 № 1/СВД-19 (зі зміною № 1 від 01.03.2019), від 14.02.2019 № 2/СВД-19 (зі зміною № 1 від 01.03.2019) ПП «ВЦ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 30.09.2014 № 2Н1050). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 20.06.2024 № 11694с3, Рішення від 28.06.2024 № 11694с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 301957

Заступник директора центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34